

细致排查安全隐患 促企业落实整改

九江社会治理 网格化巡展

3月11日上午10时许,水南社区网格巡查员在九樵公路沙头工业区开展厂企巡查,发现一电子厂内部的消防隐患问题严重。该厂的消防栓损坏,部分安全出口未配备应急灯,消防通道也存在着严重阻塞等情况。巡查员立即将情况上报智慧社区工作站,处置员接报后到该厂检查,并对厂方负责人和相关人员进行教育,同时向其发出整改通知书,要求3个工作日内整改完毕。

3月14日上午,巡查员与处置员再次到该厂跟进复查整改情况,确认该厂的相关消防箱已进行更换,出口应急灯也已安装,消防通道杂物已清理,安全隐患问题妥善处理。

日常工作中,水南社区网格团队细致排查厂企内存在的火灾隐患,督促其及时整改,保障辖区内的生产安全。3月4日上午11时许,水南社区网格巡查员在沙头沙龙路进行日常厂企巡查,发现位于辖



某家具厂车间未按要求配置任何的消防设施和消防器材。



新购置的消防管道。

区内的一家具制造厂沙头分车间未按要求配置任何的消防设施和消防器材。巡查员立刻上报情况到智慧社区工作站,处置员接报后立即到现场确认,并对厂方负责人进行教育,同时向厂方开具整改通知书,责令其时限3个工作日内整改完毕。厂方接受整改教育,并承诺三天后安装好相关的消防喷淋设备。整改限期结束后,巡查员再次到现场复检,确认厂方已对相关消防设备进行安装,安全隐患得到整改。

撰文/邓泳雯
供稿 何俊业 关文轩

相关链接

水南社区网格团队信息表

| 村居 | 网格名 | 网格长 | 巡查员 | 联系电话 | 副站长 | 坐席员 |
|----|----------------|-----|-----|-------------|--------------------|-----|
| 水南 | 第二网格 (莘深网格) | 何有欢 | 何家维 | 17329856701 | 崔毅纯 (常务) 彭丹妮 | 何俊业 |
| | | | 卢继潮 | 13679774879 | | |
| | | | 何剑尧 | 13690570400 | | |
| | 第三网格 (沙涌网格) | 周喜安 | 周志维 | 13728520387 | | |
| | | | 何锦昌 | 18902410726 | | |
| | | | 谭淑燕 | 13809703507 | | |
| | | | 周浩华 | 13516636451 | | |
| | | | 何海生 | 13528958889 | | |
| | 第四网格 (青叟网格) | 何秉伟 | 冯奥光 | 13927272438 | | |
| | | | 何绍江 | 15217643499 | | |

九江村居男子篮球赛

沙头社区夺冠



比赛精彩瞬间。



冠军队伍合照。

7月8日晚上,“万科杯”2019年南海区百村居男子篮球赛暨九江镇“嘉裕杯”村居男子篮球赛总决赛在九江文化中心圆满落幕,最终沙头社区以81:63的比分胜河清社区,获得2019年“嘉裕杯”村居男子篮球赛的冠军。此外,这两支队伍将代表九江镇出战南海区百村居男子篮球赛赛事。

据悉,本次赛事吸引了来自

全镇23个村居200多名运动员参加,从6月26日开始,历时半个月,近50场比赛激烈上演。

哨声一响,比赛开始,沙头社区抢占先机,快下强攻连连得分,河清社区多次出现失误和犯规,导致首节比赛分数就大比分落后。随后河清社区利用13号球员的身高优势主攻内线调整状态,再配合队友频繁得分,但也不能改写场上的比

分,沙头社区利用对方的失误抢断快攻,三分球远射、急停跳投等多种得分方式,一直拉开对手20分分差,并以大比分连续至比赛终场,以81:63取得九江镇村居男子篮球赛的冠军。

激烈的冠军之战,吸引了众多市民前来观看比赛。中场超远3分命中、盖帽,各种精彩的比赛瞬间,让现场市民拍手称赞、呐喊助威,比赛期间双方对

抗激烈,经常有身体碰撞,场上两支队伍火药味非常重。“沙头社区的5号,在剩下4秒多的时间里,射进一个超远3分球,让记忆非常深刻。”市民梁先生表示,他年年都会过来看总决赛的赛事,去年沙头社区也杀入到总决赛,但输给南金社区夺得亚军名次,今年比赛拿到冠军,他感觉沙头社区越来越强了。

沙头社区篮球队成员江坚

城表示,河清社区以13号球员的身高优势进行得分,采取的策略就是,他单打就和队友一起协防,他站内线我们就以投篮方式得分。每场比赛他们都非常重视,得知下一场的对手,队友就聚在一起商量对策,每次比赛采用的策略都有所不同。同时,他希望在南海区百村居男子篮球赛可以拿到好的成绩。

撰文/摄影 李宇强