

燃气安全要牢记

冬季用气勿大意

天气渐冷,气温骤降,洗一个热水澡以消除一天的疲惫,成为不少市民放松身心的首选。然而,危险可能就在身边:如果室内门窗紧闭,空气流通不畅,极易发生燃气燃烧不充分而产生一氧化碳,导致室内人员中毒、燃气泄漏引发的爆炸等安全事故。

一氧化碳被称为“隐形的杀手”,以普通家庭浴室的体积来计算,一个5平方米的浴室,如果一氧化碳浓度达到约7.5克(约一汤匙水的重量),就可能导致人员出现头痛甚至晕倒的症状。而一氧化碳浓度达到约18克时,则可能立即致人死亡。

因此,广大市民在使用燃气时,必须保持良好通风,及时更换老化的灶具、热水器等燃气设施及用气设备。

如何提高冬季用气安全,避免燃气安全事故发生?请收下这份贴心的安全用气指南。

直排式热水器有致命威胁

直排式热水器在燃烧时所需的氧气取自室内,燃烧后产生的废气也直接放置在室内。在密闭空间内,若氧气不充足,会导致热水器不完全燃烧而产生一氧化碳。时间一长,一氧化碳浓度升高,洗澡

者若吸入过量一氧化碳,可能会导致中毒,严重时甚至危及生命。

目前,国家已禁止生产销售直排式热水器,如果家里还有直排式或烟道式燃气热水器,请务必及时更换。

烟道式热水器不能室内安装

烟道式热水器在直排式热水器的基础上加装了排气管道,燃烧时所需的氧气仍取自室内,但燃烧产生的烟气通过烟道排向室外。烟道式热水器采用两节一号电池作为燃气点火的电源,不得安装在室内。安装时必须确保烟道安装正确,使用时要注意烟道排气通畅,防止烟气倒灌。

强排式热水器在烟道式热水器的基础上增加了一个排烟气马达,通过烟道将废气排到室外。虽然烟气被强制排到室外,但燃烧时所需的氧气仍取自室内。

此外,热水器报废年限为8年,自购买起使用8年后必须报废更换新的,以免发生意外。

平衡式热水器是最佳选择

平衡式热水器外壳是密封的,其烟道设计为内外两层,从墙壁通向室外。热水器运行时需要的氧气从室外通过烟道的外层供应,燃烧后产生的烟气从烟道的内

层排到室外。因此,它既不消耗室内空气,也不造成污染,是唯一可以安装在室内的燃气热水器。安装此类热水器需要像安装空调一样预留管道洞孔。

使用燃气务必保持通风

使用燃气时,请确保室内有良好的通风条件。特别是在使用热水器时,应检查安装热水器的房间窗户或排气扇是否能打开,通风是否良好,以避免因室内氧气

不足而引发安全隐患。连续使用热水器的时间不宜过长,一旦出现头痛、头晕、恶心、呕吐、心悸、四肢无力等症状,应立即打开门窗通风。

使用电热水器时关掉电源

市面上还有电热水器,分即热式和储水式。储水式电热水器安全性能相对较高,一般体积较大,使用前需要提前加

热。使用储水式电热水器最重要的是事先加热好,洗澡的时候关掉电源,这样触电风险就很低了。

选择正规的供气企业

根据《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》《佛山市燃气管理办法》等有关规定,结合南海实际,自2025年1月1日起,在全区实行瓶装液化石油气实名制销售,要求各瓶装液化石油气经营企业要依法实行“实名制销售”,运用好信息化系统对购气用户进行实名登记,并应与用户依法签订供用气合同。

单位用户有单位营业执照的不得以个人居民用户身份进行登记购气,购气人员应积极做好配合,做到燃气销售情况可追溯。瓶装液化石油气经营企业未实名登记、未如实提供单位营业执照(机构代码证)、单位经办人授权委托书证明以及单位经办人身份证或未提供本人身份证的居民用户,一律不得销售瓶装液化石油气。

有人一氧化碳中毒 市民应如何施救?

- 救护者在进入和撤离现场时匍匐行动,避免吸入比空气略轻的一氧化碳。
- 开窗通风,迅速转移中毒者到空气新鲜的地方,将其平卧,解开衣领、保持呼吸道畅通、注意保暖,若其已经昏迷,需要将头部偏向一侧。
- 迅速拨打120急救电话。
- 若中毒者心脏已停止跳动,在进行人工呼吸时还应与胸外心脏按压同时配合,而且应该在最短的时间里和急救医生取得联系。

家中燃气泄漏应如何处置?

- 01 闻气味**

天然气的主要成分是甲烷,清洁干净,本身是无色无味的可燃气体,为了保证在燃气泄漏时能够被人立即察觉,通常会向无色无味的燃气中添加一定剂量的臭味剂。当大家闻到一股类似臭鸡蛋或油漆的刺鼻味道时,要提高警惕了,有可能这是发生燃气泄漏了。
- 02 看燃气表**

在完全不用气的情况下,大家可以查看气表的末位红框内数字是否走动,如走动可能有燃气泄漏。
- 03 涂肥皂水**

大家用肥皂或洗洁精加水兑成皂液,涂在燃气软管、连接处或阀门等容易发生泄漏的部位,观察是否持续有气泡出现,有则表明有燃气泄漏的情况。
- 04 关掉总阀**

冷静地关掉燃气总阀。同时注意避免身上的衣服(特别是化纤类)可能因跑动摩擦产生静电而引起火花。
- 05 开窗通风**

立即打开门窗进行通风换气,降低燃气浓度。但不要开风扇或者排气扇,不要触动家里的任何电器设备和电源开关,因为在开关的瞬间可能会有电火花。

南海正规的燃气经营企业一览

- 佛山市南海燃气发展有限公司
- 佛山市南海瑞佳能源有限公司
- 佛山市南海区南官燃气有限公司
- 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司
- 佛山市华信能液化石油气有限公司
- 喜威(佛山)液化石油气有限公司
- 佛山市嘉和兴冠顺燃气有限公司
- 佛山市南海中胜石油气有限公司
- 佛山市南海沙头石江液化石油气站
- 佛山市南海区宏达石油液化企业公司

燃气安全使用提醒

01 厨房用火不离人

气温下降,使用燃气煲汤、烧水时需注意照看,防止燃气火焰因风吹或溢流而熄灭或者出现烧干锅现象,引发燃气泄漏。

02 三开两关要牢记

秋冬用气量大增,日常用气要注意“三关两开”即每次用完气后,关闭燃气器具阀门、灶前阀门、厨房门,同时打开灶具下方橱柜门、窗户保持通风。做到随用随开,安全第一。严禁使用明火取暖。

03 胶管老化不将就

用户要定期检查连接燃气具的胶管是否脱落、老化、磨损、超期、漏气,发现问题要及时处理。根据国家《燃气工程项目规范》的规定,软管必须使用更安全的燃气专用不锈钢波纹管或燃气专用金属包覆管。

04 养成良好习惯

安装燃气设施的房间严禁住人、不得堆放易燃易爆物品。室内燃气设施及器具(燃气灶具、热水器等)务必由具备专业资质的人员进行安装,不得擅自安装,热水器烟道必须接至室外,严禁使用直排式热水器,严禁私拆、私改燃气设施。

05 日常多养护

燃气设施需要定期养护,燃气灶表面的油垢要清洗干净,燃烧器的气眼要注意疏通。

文/图 佛山市新闻传媒中心记者 汤晓冰
通讯员 吴话俏 张琼

燃气安全进万家 关乎生命你我他

这5种情况的燃气灶,没坏也要换了

- 1.超年限使用。根据《家用燃气燃烧器具安全管理规定》,燃气具的使用年限为8年。超年限使用易导致耗气量增大、点火困难、产生一氧化碳有害气体、发生漏气险情,甚至闪燃、爆燃事故发生。
- 2、无熄火保护装置。国家明文规定,禁止使用无熄火保护装置燃气灶。无熄火保护装置或该装置失效的燃气灶在锅溢、风吹等意外熄火时,会引发燃气持续泄漏,导致燃气事故。
- 3、面板开裂。家里使用钢化玻璃面板的燃气灶,如果面板出现裂缝,应尽快更换,避免因高温、碰撞等导致自爆,给家庭带来安全隐患。
- 4、点不着火或频繁熄火。如果燃气灶频繁打不着火或熄火,有可能是点火针故障、火孔堵塞或电路故障,如果清洁或维修后仍有问题,继续使用可能会引发闪燃闪爆等燃气事故。
- 5、燃烧火焰黄火、红火。燃气灶火焰变形、出火孔堵塞等故障,会出现黄火、红火,这不仅会导致燃烧不充分,产生一氧化碳等安全隐患,还会增加耗气量,如果经专业维修仍不能改善的,则应立即更换。

瀚蓝 佛山市南海燃气发展有限公司
燃气客服电话:81234111
燃气抢险电话:86227019

瀚蓝
grandblue

精诚服务 情润万家

南海供水水质公告

(2024年12月7日至2024年12月13日)

项目	标准要求(%)	统计结果(%)	检测项次(次)
出厂水合格率	≥95	100	168
管网水合格率	≥95	100	364

备注:1.出厂水检验项目是指浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数(以O₂计)八个检测项目。
2.管网水检验项目是指浑浊度、色度、臭和味、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数(以O₂计)七个检测项目。
3.标准要求及各项合格率的计算公式执行《城市供水水质标准》CJ/T206-2005的要求。
4.具体水质检测数据请关注南海供水公众号查看。



瀚蓝南海供水客服热线:0757-86399222

规划调整公告

现有佛山侨悦置业有限公司申请办理禅城区绿景东路南侧、华祥路北侧、规划十四路东侧地块项目(1栋、2栋、9栋及一期地下室)和禅城区绿景东路南侧、华祥路北侧、规划十四路东侧地块项目(5栋、8栋及二期地下室)调整批前公示。根据《中华人民共和国城乡规划法》和《广东省城乡规划条例》等法律法规,现进行批前公示,公示内容详见佛山市自然资源局禅城分局发布的批前公示。

利害关系人对许可或审批事项提出异议的,应在公示结束前向佛山市自然资源局禅城分局提交书面意见。
公示时间:2024年12月17日-2024年12月27日(共10天)
意见反馈的部门:佛山市自然资源局禅城分局
联系电话:83139625
电子邮箱:zrzy@chancheng.gov.cn